



** W01, W02 alebo W03

* v prípade prerušenia obloženia max. dĺžka podpory 300mm

Kotvenie ukončení - rozloženie farm. skrutiek (nitov) každých 300mm/od vonk. obloženia strešného panela TD - v každom hrbe

Výber skrutiek - v súlade s podmienkami výrobcu, záleží od hrúbky panelov, od materiálu, od nosného profilu a hrúbky jeho stien.

Projekt	-	
	-	

Zawartość	Stenový panel PolTherma DS/strešný PolDeck TD Vertikálne uloženie - Atika (spád od) - V1_A	
-----------	---	--

Opracował	Włozamot
-----------	----------

Data	2010.09.22
------	------------

Skala	1:4
-------	-----

Numer rys.	01-06-01-06
------------	-------------

Zmiana	A
--------	---

Plik	01-06-01-06.dwg
------	-----------------