



CERTBUD Sp. z o.o.

00-543 Warszawa, ul. Mokotowska 46/8
tel: +48 535-733-933, +48 535-833-933, +48 881-616-887
e-mail: biuro@certyfikacja-certbud.pl

Laboratoria Badawcze i Wzorujące

ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa

Sprawozdanie z oceny właściwości użytkowych wyrobu nr 1946/D/2022/OWU/1

Zlecniodawca:

Europanel Sp. z o.o.

ul. Inflancka 5/81, 00-189 Warszawa

NIP: 525-246-35-41

Data wystawienia: 25.04.2023



1 Zleceniodawca

Europanel Sp. z o.o.
ul. Inflancka 5/81, 00-189 Warszawa
NIP: 525-246-35-41

2 Opis wyrobu

Element ściana nienośna z płyt warstwowych o nazwie PolTherma TS100 producenta Europanel Sp. z o.o. z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanuranowej (PIR), montaż w orientacji poziomej. Szczegółowy opis wyrobu dostępny w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4, które są nieodłączną częścią niniejszego sprawozdania.

3 Ocena właściwości użytkowych wyrobu

CERTBUD Sp. z o.o. w systemie oceny i weryfikacji właściwości użytkowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 09-03-2011 r. oraz Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18-02-2014 r., przeprowadziły, w oparciu o PN-EN 13501-2:2016-07, ocenę i weryfikację podanej niżej właściwości użytkowej:

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej dla ścian działowych^[1]:

E 20/E 30
EI 15/EI 20/EI 30/EI 45
EW 20/EW 30

^[1] ekspozycja strony zewnętrznej płyty zgodnie z krzywą zewnętrznego oddziaływania ognia wg PN-EN 1363-2:2001

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej dla ścian zewnętrznych:

E 15 (o↔i)/E 30 (o↔i)
EI 15 (o↔i)/EI 30 (o↔i)
EW 20 (o↔i)/EW 30 (o↔i)

4 Załączniki

Załączniki stanowią integralną część niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1 „Raport z badania nr 1590/B/2022/S5B/1” (22 str.)


Załącznik nr 2 „Raport z badania nr 1841/B/2022/S5B/1” (25 str.)

Załącznik nr 3 „Raport z rozszerzonego zastosowania – odporność ogniowa nr 1946/C/2022/R/1” (13 str.)

Załącznik nr 4 „Raport klasyfikacyjny w zakresie odporności ogniowej zgodny z PN-EN 13501-2:2016-07 nr 1946/C/2022/K/1” (13 str.)

Data: 25-04-2023

Podpisał:



Izabela Duchna
SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH
Laboratoria Badawcze i Wzorcujące
„CERTBUD” Sp. z o.o.

Data: 25-04-2023

Zatwierdził:

*Bez pisemnej zgody LBiW sprawozdanie z oceny właściwości użytkowych wyrobu nie może być powielane
inaczej jak tylko w całości.*